

自治区国土资源技术服务综合楼项目

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》相关要求，2022年8月23日，项目建设单位宁夏回族自治区自然资源厅组织对“自治区国土资源技术服务综合楼项目”（以下简称“本项目”）进行竣工组织环境保护验收。参加验收的单位有：验收监测单位宁夏中环国安咨询有限公司、建设单位宁夏回族自治区自然资源厅项目负责人及3位专家（验收组名单附后）。验收组听取了建设单位对该项目建设及环保设施执行情况汇报和验收监测单位对项目竣工环保验收监测报告的汇报，现场检查了环保措施落实情况，审阅并核实有关资料，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

项目位于银川市金凤区上海西路以北，宁夏教育厅用地以西，碧水蓝天小区以南，尹家渠街以东，该地块呈长方形，地理坐标为：E：106° 14' 24"，N：38° 29' 19"，项目实际总投资万元3000万，环保投资203.9万元，占总投资的0.7%。

二、验收范围及内容

本次验收范围为《自治区国土资源技术服务综合楼项目环境影响报告表》中内容。

本项目于2011年03月编制了《自治区国土资源技术服务综合楼项目环境影响报告表》，并于2011年04月15日取得宁夏回族自治区环境保护厅《关于宁夏普迈特商品混凝土有限公司年产100万立方米商品混凝土项目审批意见》（宁环表〔2011〕44号）。

项目已投入生产，目前，已按照环评报告表要求落实了主要环保设施，且运行效果良好，具备环保设施竣工验收监测条件。

三、工程变动情况

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知，结合本项目环评设计及实际建设情况分析，本项目建设性质、建设地点、建设规模、生产工艺、污染治理措施均未发生变动。

四、环境保护设施建设情况

“本项目”执行了环境影响评价制度，验收监测期间，污染治理设施运行正常。

（一）废气

①有组织废气

项目废气主要为锅炉燃烧废气和食堂油烟废气。由于锅炉排气口不具备检测条件未开展检测。食堂油烟废气进过屋顶安装的油烟净化器处理后外排。

（二）废水

排水主要为办公生活污水、餐饮废水。餐饮废水经隔油沉渣池处理后与办公生活废水一并经化粪池处理后排入城市管网，最终排至达力（银川）污水处理有限公司第四污水处理厂。

（三）厂界噪声

噪声源主要是生活噪声和食堂油烟净化器噪声，采用主体工程安装中空双层隔音玻璃、产噪设备安装在专用设备间，对设备基础采取减振等措施后，项目厂界昼间和夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）固体废物

项目区内设置专用垃圾箱，办公及生活垃圾采用袋装分类收集后由环卫部门统一集中处理；餐厨垃圾采用专门的餐厨垃圾收集桶收集后由银川市绿特生物技术有限公司统一处置

五、验收监测结果

宁夏中环国安咨询有限公司于2022年03月08日~09日，2022年03月14日~15日对“本项目”实施竣工环境保护验收监测，具体监测结果如下：

（一）废气监测结果

监测结果分析：油烟净化器出口最大实测浓度为 $1.2\text{mg}/\text{m}^3$ ，低于最高允许排放浓度 $2.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中排放限值要求。

（二）噪声监测结果

监测结果分析：厂界4个噪声监测点的昼间测定值范围为 $50\text{dB}(\text{A})\sim 53\text{dB}(\text{A})$ 、夜间测定值为 $40\text{dB}(\text{A})\sim 43\text{dB}(\text{A})$ ，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

（三）废水检测结果

监测结果表明：化学需氧量最大排放浓度为 251mg/L、化学需氧量最大排放浓度为 151mg/L、悬浮物最大排放浓度为 124mg/L、动植物油最大排放浓度为 0.30mg/L、阴离子表面活性剂最大排放浓度为 5.96mg/L、氨氮（以 N 计）最大排放浓度为 45.0mg/L。本项目废水各项检测因子均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1A 类排放限值要求。


六、验收结论

自治区国土资源技术服务综合楼项目在设计、施工和运行初期采取了行之有效的污染防治措施，项目环境影响报告表 and 环境保护主管部门的批复中要求的污染控制措施基本得到落实，各类污染物做到达标排放。因此，自治区国土资源技术服务综合楼项目废气、噪声、废水污染防治措施及固废处置措施等均可满足竣工环境保护验收条件。

验收组组长：



验收组成员：



宁夏回族自治区自然资源厅

2022 年 8 月 23 日



自治区国土资源技术服务综合楼项目竣工环境保护验收专家签到表

职责	姓名	单位	电话	职务/职称	签名
验收组组长	田峰	宁夏回族自治区生态环境厅	13908578690	副主任	田峰
	哈振亚	原宁夏环保厅	13709588869	高工	哈振亚
验收组成员	赵勇	原宁夏环保局	13995086393	局长助理	赵勇
	陈建平	宁夏老年科技工作者协会	13835081953	正高	陈建平
	孟泽丰	宁夏中环国安咨询有限公司	18795112728	技术员	孟泽丰
其他参会人员	张鹏	宁夏中环国安咨询有限公司	18695539815	技术员	张鹏